RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Bretagne

RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

GLOMEL

Délégation Départementale des Côtes d'Armor
Département Santé-environnement

Saint Brieuc, le 29 octobre 2026

SMKBA - CENTRE BRETAGNE (0093)

	Type	Code	Nom
Prélèvement		02200247218	
Installation	TTP	001243	MEZOUET

Point de surveillance P 0000001927T AU DEPART DE LA DISTRIBUTION

Localisation exacte ROBINET SUR CONDUITE REFOULEMENT

Désinfection Flambage

Prélevé le : mercredi 23 septembre 2026 à 12h20
par : LABOCEA - EMILIE YAUDET
Type visite : BB
Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Mesures in situ :	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualitatif				
Couleur (qualitatif)	0	qualitatif				
Odeur (qualitatif)	0	qualitatif				
Saveur (qualitatif)	0	qualitatif				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'air	21	°C				
Température de l'eau	18,9	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,7	unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore combiné	0,09	mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,76	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,85	mg(Cl2)/L				

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : BPROD (Code SISE : 00244831) Dossier : 260922113862011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	0,15	NFU				2,00
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0,030	µg/L		0,10		
Microcystine-LR totale	<0,1	µg/L		1,00		
Microcystine-RR totale	<0,1	µg/L		1,00		
Microcystine-YR totale	<0,1	µg/L		1,00		
Somme des microcystines analysées (calcul)	<SEUIL	µg/L		1,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	<12,2	mg(CO3)				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 (3)	***4***	***qualitatif***			1,00	***2,00***
Hydrogénocarbonates	74,2	mg/L				
pH	7,7	unité pH			6,50	9,00

12 rue de Paimpont - CS 82152 22025 SAINT-BRIEUC
Standard Santé Environnement : 02 90 08 80 00
www.ars.bretagne.sante.fr

Type d'analyse : BPROD (Code SISE : 00244831) Dossier : 260922113862011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH d'équilibre à la t° échantillon	8,35	unité pH				
Titre alcalimétrique	<1	°f				
Titre alcalimétrique complet	6,1	°f				
Titre hydrotimétrique	8,9	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	3	µg/L				200,00
Manganèse total	9	µg/L				50,00
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,020	µg/L		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,020	µg/L		0,10		
1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,020	µg/L		0,10		
2,6-Diethylaniline	<0,050	µg/L		0,10		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,050	µg/L		0,10		
2-[(carbamimidoylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,Ndimethylpyrid	<0,050	µg/L		0,10		
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide	<0,020	µg/L		0,10		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
Chlorothalonil métabolite SYN507900	<0,050	µg/L		0,10		
CMBA	<0,050	µg/L		0,10		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDD-4,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDE-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDE-4,4'	<0,005	µg/L		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,020	µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,020	µg/L		0,10		
Heptachlore époxyde	<SEUIL	µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		0,03		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,020	µg/L		0,10		
Ioxynil	<0,020	µg/L		0,10		
Methyl-3-hydroxylphenylcarbamate	<0,050	µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,020	µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 368208	<0,020	µg/L		0,10		
N,N-diméthyl-N'-phénylsulfamide	<0,020	µg/L		0,10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,020	µg/L		0,10		
Prothioconazole-Desthio	<0,020	µg/L		0,10		
Pyridafol	<0,020	µg/L		0,10		
SAA Acétochlore	<0,020	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,050	µg/L		0,10		
Terbuthylazine métabolite LM5	<0,050	µg/L		0,10		
Terbuthylazine métabolite LM6	<0,050	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,03	µg/L				
CGA 354742	<0,020	µg/L				
CGA 369873	0,020	µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,200	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,020	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,020	µg/L				
ESA acetochlore	<0,020	µg/L				
ESA alachlore	<0,020	µg/L				
ESA metazachlore	0,060	µg/L				
ESA metolachlore	0,065	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,020	µg/L				
OXA acetochlore	<0,020	µg/L				
OXA metazachlore	<0,020	µg/L				
OXA metolachlore	<0,020	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	<0,020	µg/L		0,10		

Type d'analyse : BPROD (Code SISE : 00244831) Dossier : 260922113862011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,050	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,050	µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	<0,050	µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,050	µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	<0,050	µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,020	µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		0,10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,050	µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,020	µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,050	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,020	µg/L		0,10		
MINERALISATION						
Calcium	28	mg/L				
Chlorures	22	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	273	µS/cm			200,00	1100,00
Magnésium	4,7	mg(Mg)/L				
Potassium	2,2	mg/L				
Sodium	15	mg/L				200,00
Sulfates	37	mg/L				250,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	33	µg/L				200,00
Baryum	0,0129	mg/L				0,70
Bore mg/L	0,0135	mg/L		1,50		
Cyanures totaux	<5	µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	<0,05	mg/L		1,50		
Uranium en µg/l	<0,5	µg/L		30,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	***2,2***	***mg(C)/L***				***2,00***
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,04	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	<0,5	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
Activité alpha globale en Bq/L	<0,026	Bq/L				
Activité bêta attribuable au K40	0,06	Bq/L				
Activité béta globale en Bq/L	<0,21	Bq/L				
Activité béta glob. résiduelle Bq/L	<0,21	Bq/L				
Activité Tritium (3H)	<5,4	Bq/L				100,00
Dose indicative	<0,1	mSv/a				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL				0
Coliformes thermotolérants/100ml-MS	0	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		0		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,020	µg/L		0,10		
Alachlore	<0,020	µg/L		0,10		
Ametoctradine	<0,020	µg/L		0,10		
Beflubutamide	<0,020	µg/L		0,10		
Benalaxyl-M	<0,020	µg/L		0,10		
Boscalid	<0,020	µg/L		0,10		
Carboxine	<0,050	µg/L		0,10		
Cyazofamide	<0,020	µg/L		0,10		
Cymoxanil	<0,020	µg/L		0,10		
Dichlormide	<0,020	µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,020	µg/L		0,10		

Type d'analyse : BPROD (Code SISE : 00244831) Dossier : 260922113862011

	Résultats	Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2 inférieure	Références de qualité (2 supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Fluopicolide	<0,020 µg/L		0,10		
Fluopyram	<0,020 µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,020 µg/L		0,10		
Mandipropamide	<0,020 µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,020 µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,020 µg/L		0,10		
Napropamide	<0,020 µg/L		0,10		
Oryzalin	<0,020 µg/L		0,10		
Pethoxamide	<0,020 µg/L		0,10		
Propachlore	<0,020 µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,020 µg/L		0,10		
Pyroxsulame	<0,020 µg/L		0,10		
Sedaxane	<0,020 µg/L		0,10		
Tébutam	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
2,4-D	<0,020 µg/L		0,10		
2,4-DB	<0,020 µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,020 µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,020 µg/L		0,10		
Dichlorprop	<0,020 µg/L		0,10		
Mécoprop	<0,020 µg/L		0,10		
Triclopyr	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES					
Asulame	<0,020 µg/L		0,10		
Carbaryl	<0,020 µg/L		0,10		
Carbendazime	<0,020 µg/L		0,10		
Carbétamide	<0,020 µg/L		0,10		
Carbofuran	<0,020 µg/L		0,10		
Chlorprophame	<0,020 µg/L		0,10		
Propamocarbe	<0,050 µg/L		0,10		
Prosulfocarbe	<0,050 µg/L		0,10		
Pyrimicarbe	<0,020 µg/L		0,10		
Triallate	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS					
2,4-D-isopropyl ester	<0,050 µg/L		0,10		
Acétamiprid	<0,020 µg/L		0,10		
Aclonifen	<0,020 µg/L		0,10		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005 µg/L		0,10		
Benfluraline	<0,020 µg/L		0,10		
Benoxacor	<0,020 µg/L		0,10		
Bentazone	<0,020 µg/L		0,10		
Benzovindiflupyr	<0,020 µg/L		0,10		
Bifenox	<0,020 µg/L		0,10		
Bixafen	<0,020 µg/L		0,10		
Bromacil	<0,020 µg/L		0,10		
Chlorantraniliprole	<0,020 µg/L		0,10		
Chloridazone	<0,020 µg/L		0,10		
Chlormequat	<0,03 µg/L		0,10		
Chlorothalonil	<0,005 µg/L		0,10		
Clethodime	<0,050 µg/L		0,10		
Clomazone	<0,020 µg/L		0,10		
Clopyralid	<0,050 µg/L		0,10		
Cloquintocet-mexyl	<0,050 µg/L		0,10		
Clothianidine	<0,020 µg/L		0,10		
Cycloxydime	<0,050 µg/L		0,10		
Cyprodinil	<0,020 µg/L		0,10		
Cyprosulfamide	<0,020 µg/L		0,10		
Dichlobénil	<0,020 µg/L		0,10		
Dichloropropylène-1,3 total	<0,05 µg/L		0,10		
Diflufénicanil	<0,020 µg/L		0,10		

Type d'analyse : BPROD (Code SISE : 00244831) Dossier : 260922113862011

	Résultats	Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Diméthomorphe	<0,020 µg/L		0,10		
Diquat	<0,03 µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,020 µg/L		0,10		
Fénamidone	<0,020 µg/L		0,10		
Fenpropidin	<0,020 µg/L		0,10		
Fenpropimorphe	<0,020 µg/L		0,10		
Fipronil	<0,020 µg/L		0,10		
Flonicamide	<0,020 µg/L		0,10		
Fluazinam	<0,050 µg/L		0,10		
Flurochloridone	<0,020 µg/L		0,10		
Fluroxypir	<0,020 µg/L		0,10		
Fluroxypir-meptyl	<0,020 µg/L		0,10		
Flurtamone	<0,020 µg/L		0,10		
Flutolanil	<0,020 µg/L		0,10		
Fluxapyroxad	<0,020 µg/L		0,10		
Fomesafen	<0,050 µg/L		0,10		
Fosetyl-aluminium	<0,050 µg/L		0,10		
Glufosinate	<0,03 µg/L		0,10		
Glyphosate	<0,03 µg/L		0,10		
Hydrazide maleïque	<0,050 µg/L		0,10		
Imazalile	<0,020 µg/L		0,10		
Imazamox	<0,020 µg/L		0,10		
Imazaquine	<0,020 µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,020 µg/L		0,10		
Iprodione	<0,020 µg/L		0,10		
Isoxaflutole	<0,020 µg/L		0,10		
Lenacile	<0,020 µg/L		0,10		
Mefenpyr diethyl	<0,020 µg/L		0,10		
Méfentrifluconazole	<0,020 µg/L		0,10		
Mepiquat	<0,03 µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,020 µg/L		0,10		
Métaldéhyde	<0,020 µg/L		0,10		
Métosulam	<0,020 µg/L		0,10		
Metrafenone	<0,020 µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,020 µg/L		0,10		
Paclobutrazole	<0,020 µg/L		0,10		
Paraquat	<0,03 µg/L		0,10		
Pencycuron	<0,020 µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,020 µg/L		0,10		
Piclorame	<0,050 µg/L		0,10		
Picolinafen	<0,050 µg/L		0,10		
Pinoxaden	<0,020 µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,020 µg/L		0,10		
Propoxycarbazone	<0,020 µg/L		0,10		
Pymétrozine	<0,050 µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,020 µg/L		0,10		
Quinmerac	<0,020 µg/L		0,10		
Silthiofam	<0,020 µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,020 µg/L		0,10		
Tétraconazole	<0,020 µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,020 µg/L		0,10		
Thiaclopride	<0,020 µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,020 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	<SEUIL µg/L		0,50		
Trifluraline	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Bromoxynil	<0,020 µg/L		0,10		
Dicamba	<0,050 µg/L		0,10		
Dinitrocrésol	<0,020 µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,050 µg/L		0,10		

Type d'analyse : BPROD (Code SISE : 00244831) Dossier : 260922113862011

	Résultats	Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Dinoterbe	<0,050 µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,050 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Aldrine	<0,005 µg/L		0,03		
DDT-2,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,005 µg/L		0,10		
Dieldrine	<0,005 µg/L		0,03		
Dimétachlore	<0,020 µg/L		0,10		
Endosulfan alpha	<0,005 µg/L		0,10		
Endosulfan béta	<0,005 µg/L		0,10		
Endosulfan total	<SEUIL µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,005 µg/L		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL µg/L		0,10		
HCH béta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH delta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L		0,10		
Heptachlore	<0,005 µg/L		0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/L		0,10		
Oxadiazon	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Chlorfenvinphos	<0,020 µg/L		0,10		
Chlorpyriphos éthyl	<0,020 µg/L		0,10		
Dichlorvos	<0,020 µg/L		0,10		
Diméthoate	<0,050 µg/L		0,10		
Ethephon	<0,050 µg/L		0,10		
Ethoprophos	<0,020 µg/L		0,10		
Fosthiazate	<0,020 µg/L		0,10		
Pyrimiphos méthyl	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Cyperméthrine	<0,020 µg/L		0,10		
Deltaméthrine	<0,020 µg/L		0,10		
Lambda Cyhalothrine	<0,020 µg/L		0,10		
Piperonil butoxide	<0,020 µg/L		0,10		
Tefluthrine	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0,020 µg/L		0,10		
Dimoxystrobine	<0,020 µg/L		0,10		
Kresoxim-méthyle	<0,020 µg/L		0,10		
Pyraclostrobine	<0,020 µg/L		0,10		
Trifloxystrobine	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES					
Amidosulfuron	<0,020 µg/L		0,10		
Foramsulfuron	<0,020 µg/L		0,10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,020 µg/L		0,10		
Metsulfuron méthyl	<0,020 µg/L		0,10		
Nicosulfuron	<0,020 µg/L		0,10		
Prosulfuron	<0,020 µg/L		0,10		
Sulfosulfuron	<0,020 µg/L		0,10		
Thifensulfuron méthyl	<0,020 µg/L		0,10		
Tribenuron-méthyle	<0,050 µg/L		0,10		
Triflusulfuron-methyl	<0,050 µg/L		0,10		
Tritosulfuron	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES					
Améthryne	<0,020 µg/L		0,10		
Atrazine	<0,020 µg/L		0,10		
Cybutryne	<0,020 µg/L		0,10		
Flufenacet	<0,020 µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,020 µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,020 µg/L		0,10		
Simazine	<0,020 µg/L		0,10		

Type d'analyse : BPROD (Code SISE : 00244831) Dossier : 260922113862011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	supérieure	Références de qualité (2) inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZINES						
Terbuthylazin	<0,020	µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,020	µg/L		0,10		
Triazoxide	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,03	µg/L		0,10		
Bromuconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Cyproconazol	<0,020	µg/L		0,10		
Difénoconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Epoxyconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Fenbuconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Florasulam	<0,020	µg/L		0,10		
Fludioxonil	<0,020	µg/L		0,10		
Metconazol	<0,020	µg/L		0,10		
Propiconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Tébuconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L		0,10		
Triadimenol	<0,020	µg/L		0,10		
Triticonazole	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,020	µg/L		0,10		
Sulcotrione	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0,020	µg/L		0,10		
Diuron	<0,020	µg/L		0,10		
Ethidimuron	<0,020	µg/L		0,10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,050	µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,020	µg/L		0,10		
Linuron	<0,020	µg/L		0,10		
Métabenzthiazuron	<0,020	µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,020	µg/L		0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,020	µg/L		0,10		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromates	<1	µg/L		10,00		
Chlorates en cas de traitement pouvant en générer	<10	µg/L		700,00		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.
(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

(3) Les eaux doivent être à l'équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes. L'étude de l'équilibre calco-carbonique permet de définir le caractère agressif ou entartrant de l'eau. Le résultat de cette caractérisation est ici présenté de la façon suivante : 0 = "eau incrustante", 1 = "eau légèrement incrustante", 2 = "eau à l'équilibre", 3 = "eau légèrement agressive" , et 4 = "eau agressive".

Turbidité : les valeurs inférieures à 0.3 sont données à titre indicat if

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00247218)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. L'étude de l'équilibre calco-carbonique met en évidence une eau agressive. L'agressivité de l'eau peut entraîner une corrosion de certaines canalisations ainsi que des appareils ménagers (donc leur vieillissement prématuré). D'un point de vue sanitaire, cette agressivité peut présenter un risque en cas de canalisations ou de branchements en plomb. Il convient de signaler le dépassement de la référence de qualité fixée pour le COT : à surveiller.