RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Bretagne

RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT-SERVAIS

Délégation Départementale des Côtes d'Armor
Département Santé-environnement

Saint Brieuc, le 21 octobre 2026

SMKBA - ARGOAT (0120)

	Type	Code	Nom
Prélèvement		02200246879	
Installation	UDI	000899	SDC ARGOAT PAR KERNE UHEL
Point de surveillance	S	0000001478T	BOURG
Localisation exacte	SANITAIRES SUR LA PLACE		
Désinfection	Flambage		

Prélevé le : vendredi 18 septembre 2026 à 12h00
par : LABOCEA - MIGUEL REBOURS
Type visite : AA
Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Mesures in situ :	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualitatif				
Couleur (qualitatif)	0	qualitatif				
Odeur (qualitatif)	0	qualitatif				
Saveur (qualitatif)	0	qualitatif				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	18,2	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,4	unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore combiné	0,1	mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,58	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,68	mg(Cl2)/L				

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : A+ (Code SISE : 00244492) Dossier : 260916111450011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	0,28	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,1	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	9,3	°f				
Titre hydrotimétrique	14	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	33	µg/L				200,00
MINERALISATION						
Chlorures	58	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	374	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	6,9	mg/L				250,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	61	µg/L				200,00

Type d'analyse : A+ (Code SISE : 00244492) Dossier : 260916111450011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,1	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,04	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	<0,5	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL				0
Coliformes thermotolérants/100ml-MS	0	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		0		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	5,05	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	11,78	µg/L		100,00		
Chloroforme	4,32	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	9,11	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	30,26	µg/L		100,00		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.
(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Turbidité : les valeurs inférieures à 0.3 sont données à titre indicat if

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00246879)

l'ensemble des paramètres mesurés. peut occasionner une gêne importante pour les usagers (objectif distribution).

12 rue de Paimpont - CS 82152 22025 SAINT-BRIEUC
Standard Santé Environnement : 02 90 08 80 00
www.ars.bretagne.sante.fr