

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

PLEVIN

Délégation Départementale des Côtes d'Armor
Département Santé-environnement

Saint Briec, le 20 août 2025

SMKBA - CENTRE BRETAGNE

(0093)

	Type	Code	Nom	Prélevé le :	lundi 04 août 2025 à 09h50				
Prélèvement		02200240752			par : LABOCEA - GUILLAUME TISSERAND				
Installation	UDI	000648	PLEVIN		Type visite : D1				
Point de surveillance	P	0000001116T	BOURG		Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS				
Localisation exacte	SANITAIRES PLACE DE LA MAIRIE								
Désinfection	Flambage								
Mesures in situ :				Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
Aspect (qualitatif)				0 qualitatif					
Couleur (qualitatif)				0 qualitatif					
Odeur (qualitatif)				0 qualitatif					
Saveur (qualitatif)				0 qualitatif					
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL									
Température de l'eau				20,6 °C				25,00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE									
pH				8,0 unité pH			6,50	9,00	
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION									
Chlore combiné				0,07 mg(Cl2)/L					
Chlore libre				0,11 mg(Cl2)/L					
Chlore total				0,18 mg(Cl2)/L					

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : D1 (Code SISE : 00238368)	Dossier : 250731092544011	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)
	Résultats	<i>inférieure</i> <i>supérieure</i>	<i>inférieure</i> <i>supérieure</i>
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15,00
Turbidité néphélométrique NFU	0,28 NFU		2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
Carbonates	<12,2 mg(CO3),		
Hydrogénocarbonates	62,7 mg/L		
pH	8,0 unité pH		6,50 9,00
Titre alcalimétrique	<1 °f		
Titre alcalimétrique complet	5,1 °f		
Titre hydrotimétrique	8,3 °f		
FER ET MANGANESE			
Fer total	3,8 µg/L		200,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	226 µS/cm		200,00 1100,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.			

Type d'analyse : D1 (Code SISE : 00238368)	Dossier : 250731092544011	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	71 µg/L				200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,04 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,15 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	7,6 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL				0
Coliformes thermotolérants/100ml-MS	0 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		
(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.					
(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.					

Turbidité : les valeurs inférieures à 0.3 sont données à titre indicat if

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00240752)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

—