RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Bretagne

RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

TREOGAN

Délégation Départementale des Côtes d'Armor
Département Santé-environnement

Saint Brieuc, le 14 septembre 2026

SMKBA - CENTRE BRETAGNE (0093)

	Type	Code	Nom
Prélèvement		02200246610	
Installation	UDI	000652	SDC CENTRE BRETAGNE (SUD)
Point de surveillance	S	0000001122T	BOURG
Localisation exacte	SANITAIRES PRES MAIRIE		
Désinfection	Flambage		

Prélevé le : mardi 18 août 2026 à 11h05
par : LABOCEA - CELIA BELLENGIER
Type visite : BB
Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Mesures in situ :	Résultats	Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualitatif				
Couleur (qualitatif)	0 qualitatif				
Odeur (qualitatif)	0 qualitatif				
Saveur (qualitatif)	0 qualitatif				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	24,5 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,3 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	0,11 mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,08 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,19 mg(Cl2)/L				

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : B (Code SISE : 00244223) Dossier : 260817097775011

	Résultats	Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	0,13 NFU				2,00
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS					
Benzène	<0,3 µg/L		1,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Chlorure de vinyl monomère	<0,1 µg/L		0,50		
Dichloroéthane-1,2	<0,9 µg/L		3,00		
Dichlorométhane	<2,5 µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,5 µg/L		10,00		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<SEUIL µg/L		10,00		
Trichloroéthylène	<0,5 µg/L		10,00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
Acrylamide	<0,030 µg/L		0,10		
Bisphénol A	<0,05 µg/L		2,50		

Type d'analyse : B (Code SISE : 00244223) Dossier : 260817097775011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Epichlorohydrine	<0,100	µg/L		0,10		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	<12,2	mg(CO3)				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 (3)	2	qualitatif			1,00	2,00
Hydrogénocarbonates	78,7	mg/L				
pH	8,2	unité pH			6,50	9,00
pH d'équilibre à la t° échantillon	8,14	unité pH				
Titre alcalimétrique	<1	°f				
Titre alcalimétrique complet	6,5	°f				
Titre hydrotimétrique	10	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	5,8	µg/L				200,00
Manganèse total	1,1	µg/L				50,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0,001	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,001	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,001	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,001	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,001	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,020	µg/L		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,020	µg/L		0,10		
1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,020	µg/L		0,10		
2,6-Diethylaniline	<0,050	µg/L		0,10		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,050	µg/L		0,10		
2-[(carbamimidoylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,Ndimethylpyrid	<0,050	µg/L		0,10		
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide	<0,020	µg/L		0,10		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
Chlorothalonil métabolite SYN507900	<0,050	µg/L		0,10		
CMBA	<0,050	µg/L		0,10		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDD-4,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDE-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDE-4,4'	<0,005	µg/L		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,020	µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,020	µg/L		0,10		
Heptachlore époxyde	<SEUIL	µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		0,03		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,020	µg/L		0,10		
Ioxynil	<0,020	µg/L		0,10		
Methyl-3-hydroxylphenylcarbamate	<0,050	µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,020	µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 368208	<0,020	µg/L		0,10		
N,N-diméthyl-N'-phénylsulfamide	<0,020	µg/L		0,10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,020	µg/L		0,10		
Prothioconazole-Desthio	<0,020	µg/L		0,10		
Pyridafol	<0,020	µg/L		0,10		
SAA Acétochlore	<0,020	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,050	µg/L		0,10		
Terbuthylazine métabolite LM5	<0,050	µg/L		0,10		
Terbuthylazine métabolite LM6	<0,050	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,03	µg/L				
CGA 354742	<0,020	µg/L				
CGA 369873	<0,020	µg/L				
Chlorothalonil R471811	<0,050	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,020	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,020	µg/L				

Type d'analyse : B (Code SISE : 00244223) Dossier : 260817097775011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
ESA acetochlore	<0,020	µg/L				
ESA alachlore	<0,020	µg/L				
ESA metazachlore	0,025	µg/L				
ESA metolachlore	0,025	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,020	µg/L				
OXA acetochlore	<0,020	µg/L				
OXA metazachlore	<0,020	µg/L				
OXA metolachlore	<0,020	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,050	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,050	µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	<0,050	µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,050	µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	<0,050	µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,020	µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		0,10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,050	µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,020	µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,050	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,020	µg/L		0,10		
MINERALISATION						
Calcium	32	mg/L				
Chlorures	33	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	275	µS/cm			200,00	1100,00
Magnésium	4,6	mg(Mg)/L				
Potassium	2	mg/L				
Sodium	14	mg/L				200,00
Sulfates	16	mg/L				250,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	89	µg/L				200,00
Antimoine	<0,5	µg/L		10,00		
Arsenic	0,58	µg/L		10,00		
Baryum	0,02	mg/L				0,70
Bore mg/L	0,0132	mg/L		1,50		
Cadmium	<0,025	µg/L		5,00		
Chrome total	<0,5	µg/L		50,00		
Cyanures totaux	<5	µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,053	mg/L		1,50		
Mercure	<0,1	µg/L		1,00		
Sélénium	<0,5	µg(Se)/L		20,00		
Uranium en µg/l	<0,5	µg/L		30,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,1	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,04	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,08	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	4	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
Activité alpha globale en Bq/L	0,041	Bq/L				
Activité bêta attribuable au K40	0,06	Bq/L				
Activité béta globale en Bq/L	<0,23	Bq/L				
Activité béta glob. résiduelle Bq/L	<0,23	Bq/L				
Activité Tritium (3H)	<5,4	Bq/L				100,00
Dose indicative	<0,1	mSv/a				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						

Type d'analyse : B (Code SISE : 00244223) Dossier : 260817097775011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL				0
Coliformes thermotolérants/100ml-MS	0	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		0		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,020	µg/L		0,10		
Alachlore	<0,020	µg/L		0,10		
Ametoctradine	<0,020	µg/L		0,10		
Beflubutamide	<0,020	µg/L		0,10		
Benalaxyl-M	<0,020	µg/L		0,10		
Boscalid	<0,020	µg/L		0,10		
Carboxine	<0,050	µg/L		0,10		
Cyazofamide	<0,020	µg/L		0,10		
Cymoxanil	<0,020	µg/L		0,10		
Dichlormide	<0,020	µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,020	µg/L		0,10		
Fluopicolide	<0,020	µg/L		0,10		
Fluopyram	<0,020	µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,020	µg/L		0,10		
Mandipropamide	<0,020	µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,020	µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,020	µg/L		0,10		
Napropamide	<0,020	µg/L		0,10		
Oryzalin	<0,020	µg/L		0,10		
Pethoxamide	<0,020	µg/L		0,10		
Propachlore	<0,020	µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,020	µg/L		0,10		
Pyroxsulame	<0,020	µg/L		0,10		
Sedaxane	<0,020	µg/L		0,10		
Tébutam	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4-D	<0,020	µg/L		0,10		
2,4-DB	<0,020	µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,020	µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,020	µg/L		0,10		
Dichlorprop	<0,020	µg/L		0,10		
Mécoprop	<0,020	µg/L		0,10		
Triclopyr	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES						
Asulame	<0,020	µg/L		0,10		
Carbaryl	<0,020	µg/L		0,10		
Carbendazime	<0,020	µg/L		0,10		
Carbétamide	<0,020	µg/L		0,10		
Carbofuran	<0,020	µg/L		0,10		
Chlorprophame	<0,020	µg/L		0,10		
Propamocarbe	<0,050	µg/L		0,10		
Prosulfocarbe	<0,050	µg/L		0,10		
Pyrimicarbe	<0,020	µg/L		0,10		
Triallate	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
2,4-D-isopropyl ester	<0,050	µg/L		0,10		
Acétamiprid	<0,020	µg/L		0,10		
Aclonifen	<0,020	µg/L		0,10		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		0,10		
Benfluraline	<0,020	µg/L		0,10		
Benoxacor	<0,020	µg/L		0,10		
Bentazone	<0,020	µg/L		0,10		

Type d'analyse : B (Code SISE : 00244223) Dossier : 260817097775011

	Résultats	Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Benzovindiflupyr	<0,020 µg/L		0,10		
Bifenox	<0,020 µg/L		0,10		
Bixafen	<0,020 µg/L		0,10		
Bromacil	<0,020 µg/L		0,10		
Chlorantraniliprole	<0,020 µg/L		0,10		
Chloridazone	<0,020 µg/L		0,10		
Chlormequat	<0,03 µg/L		0,10		
Chlorothalonil	<0,005 µg/L		0,10		
Clethodime	<0,050 µg/L		0,10		
Clomazone	<0,020 µg/L		0,10		
Clopyralid	<0,050 µg/L		0,10		
Cloquintocet-mexyl	<0,050 µg/L		0,10		
Clothianidine	<0,020 µg/L		0,10		
Cycloxydime	<0,050 µg/L		0,10		
Cyprodinil	<0,020 µg/L		0,10		
Cyprosulfamide	<0,020 µg/L		0,10		
Dichlobénil	<0,020 µg/L		0,10		
Dichloropropylène-1,3 total	<0,05 µg/L		0,10		
Diflufénicanil	<0,020 µg/L		0,10		
Diméthomorphe	<0,020 µg/L		0,10		
Diquat	<0,03 µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,020 µg/L		0,10		
Fénamidone	<0,020 µg/L		0,10		
Fenpropidin	<0,020 µg/L		0,10		
Fenpropimorphe	<0,020 µg/L		0,10		
Fipronil	<0,020 µg/L		0,10		
Flonicamide	<0,020 µg/L		0,10		
Fluazinam	<0,050 µg/L		0,10		
Flurochloridone	<0,020 µg/L		0,10		
Fluroxypir	<0,020 µg/L		0,10		
Fluroxypir-meptyl	<0,020 µg/L		0,10		
Flurtamone	<0,020 µg/L		0,10		
Flutolanil	<0,020 µg/L		0,10		
Fluxapyroxad	<0,020 µg/L		0,10		
Fomesafen	<0,050 µg/L		0,10		
Fosetyl-aluminium	<0,050 µg/L		0,10		
Glufosinate	<0,03 µg/L		0,10		
Glyphosate	<0,03 µg/L		0,10		
Hydrazide maleïque	<0,050 µg/L		0,10		
Imazalile	<0,020 µg/L		0,10		
Imazamox	<0,020 µg/L		0,10		
Imazaquine	<0,020 µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,020 µg/L		0,10		
Iprodione	<0,020 µg/L		0,10		
Isoxaflutole	<0,020 µg/L		0,10		
Lenacile	<0,020 µg/L		0,10		
Mefenpyr diethyl	<0,020 µg/L		0,10		
Méfentrifluconazole	<0,020 µg/L		0,10		
Mepiquat	<0,03 µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,020 µg/L		0,10		
Métaldéhyde	<0,020 µg/L		0,10		
Métosulam	<0,020 µg/L		0,10		
Metrafenone	<0,020 µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,020 µg/L		0,10		
Paclobutrazole	<0,020 µg/L		0,10		
Paraquat	<0,03 µg/L		0,10		
Pencycuron	<0,020 µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,020 µg/L		0,10		
Piclorame	<0,050 µg/L		0,10		
Picolinafen	<0,050 µg/L		0,10		

Type d'analyse : B (Code SISE : 00244223) Dossier : 260817097775011

	Résultats	Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Pinoxaden	<0,020 µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,020 µg/L		0,10		
Propoxycarbazone	<0,020 µg/L		0,10		
Pymétrozine	<0,050 µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,020 µg/L		0,10		
Quinmerac	<0,020 µg/L		0,10		
Silthiofam	<0,020 µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,020 µg/L		0,10		
Tétraconazole	<0,020 µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,020 µg/L		0,10		
Thiaclopride	<0,020 µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,020 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	<SEUIL µg/L		0,50		
Trifluraline	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Bromoxynil	<0,020 µg/L		0,10		
Dicamba	<0,050 µg/L		0,10		
Dinitrocrésol	<0,020 µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,050 µg/L		0,10		
Dinoterbe	<0,050 µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,050 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Aldrine	<0,005 µg/L		0,03		
DDT-2,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,005 µg/L		0,10		
Dieldrine	<0,005 µg/L		0,03		
Dimétachlore	<0,020 µg/L		0,10		
Endosulfan alpha	<0,005 µg/L		0,10		
Endosulfan béta	<0,005 µg/L		0,10		
Endosulfan total	<SEUIL µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,005 µg/L		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL µg/L		0,10		
HCH béta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH delta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L		0,10		
Heptachlore	<0,005 µg/L		0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/L		0,10		
Oxadiazon	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Chlorfenvinphos	<0,020 µg/L		0,10		
Chlorpyriphos éthyl	<0,020 µg/L		0,10		
Dichlorvos	<0,020 µg/L		0,10		
Diméthoate	<0,050 µg/L		0,10		
Ethephon	<0,050 µg/L		0,10		
Ethoprophos	<0,020 µg/L		0,10		
Fosthiazate	<0,020 µg/L		0,10		
Pyrimiphos méthyl	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Cyperméthrine	<0,020 µg/L		0,10		
Deltaméthrine	<0,020 µg/L		0,10		
Lambda Cyhalothrine	<0,020 µg/L		0,10		
Piperonil butoxide	<0,020 µg/L		0,10		
Tefluthrine	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0,020 µg/L		0,10		
Dimoxystrobine	<0,020 µg/L		0,10		
Kresoxim-méthyle	<0,020 µg/L		0,10		
Pyraclostrobine	<0,020 µg/L		0,10		
Trifloxystrobine	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES					

Type d'analyse : B (Code SISE : 00244223) Dossier : 260817097775011

	Résultats		Limites de qualité (1) inférieure	supérieure	Références de qualité (2) inférieure	supérieure
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,020	µg/L		0,10		
Foramsulfuron	<0,020	µg/L		0,10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,020	µg/L		0,10		
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L		0,10		
Nicosulfuron	<0,020	µg/L		0,10		
Prosulfuron	<0,020	µg/L		0,10		
Sulfosulfuron	<0,020	µg/L		0,10		
Thifensulfuron méthyl	<0,020	µg/L		0,10		
Tribenuron-méthyle	<0,050	µg/L		0,10		
Triflusulfuron-methyl	<0,050	µg/L		0,10		
Tritosulfuron	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine	<0,020	µg/L		0,10		
Cybutryne	<0,020	µg/L		0,10		
Flufenacet	<0,020	µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,020	µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,020	µg/L		0,10		
Simazine	<0,020	µg/L		0,10		
Terbuthylazin	<0,020	µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,020	µg/L		0,10		
Triazoxide	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,03	µg/L		0,10		
Bromuconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Cyproconazol	<0,020	µg/L		0,10		
Difénoconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Epoxyconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Fenbuconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Florasulam	<0,020	µg/L		0,10		
Fludioxonil	<0,020	µg/L		0,10		
Metconazol	<0,020	µg/L		0,10		
Propiconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Tébuconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L		0,10		
Triadimenol	<0,020	µg/L		0,10		
Triticonazole	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,020	µg/L		0,10		
Sulcotrione	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0,020	µg/L		0,10		
Diuron	<0,020	µg/L		0,10		
Ethidimuron	<0,020	µg/L		0,10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,050	µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,020	µg/L		0,10		
Linuron	<0,020	µg/L		0,10		
Métabenzthiazuron	<0,020	µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,020	µg/L		0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,020	µg/L		0,10		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Acide bromoacétique	<0,25	µg/L				
Acide dibromoacétique	<0,25	µg/L				
Acide dichloroacétique	<0,25	µg/L				
Acide monochloroacétique	<0,25	µg/L				
Acides haloacétiques	1	µg/L		60,00		
Acide trichloroacétique	<1,0	µg/L				
Bromates	1,21	µg/L		10,00		
Bromoforme	6,22	µg/L		100,00		
Chlorates en cas de traitement pouvant en générer	255	µg/L		700,00		

Type d'analyse : B (Code SISE : 00244223) Dossier : 260817097775011

	Résultats	Limites de qualité (1) inférieure	Limites de qualité (1) supérieure	Références de qualité (2) inférieure	Références de qualité (2) supérieure
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION					
Chlorodibromométhane	14,51 µg/L		100,00		
Chloroforme	8,57 µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	12,57 µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	41,87 µg/L		100,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)					
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	0,0028 µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluorododécanoique (PFDoDA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,001 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,001 µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,001 µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	0,0028 µg/L		0,10		
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA	<SEUIL µg/L				

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.
(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

(3) Les eaux doivent être à l'équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes. L'étude de l'équilibre calco-carbonique permet de définir le caractère agressif ou entartrant de l'eau. Le résultat de cette caractérisation est ici présenté de la façon suivante : 0 = "eau incrustante", 1 = "eau légèrement incrustante", 2 = "eau à l'équilibre", 3 = "eau légèrement agressive" , et 4 = "eau agressive".

Turbidité : les valeurs inférieures à 0.3 sont données à titre indicat if <SEUIL

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00246610)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, les analyses réalisées ont mis en évidence la présence notable de chlorates. La valeur la plus faible possible de ce paramètre doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection. La réglementation fixe une limite de qualité à 700 µg/l lorsqu'une méthode de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine qui génère des chlorates est utilisée. Au delà de cette valeur, il est recommandé de ne pas consommer cette eau, une restriction d'usage est nécessaire. La présence de chlorates peut avoir pour origine la présence d'impuretés dans le désinfectant employé (javel, hypochlorite de calcium ...), dans ce cas la limite de qualité est fixée à 250 µg/l. Il convient, pour respecter cette exigence, de veiller à la pureté des réactifs employés ainsi qu'à leur condition de stockage et d'emploi (dosage, utilisation sous 3 mois après la livraison). Compte tenu de la teneur mesurée en chlorates sur ce prélèvement, un suivi renforcé sera mis en place sur ce paramètre.