

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

ROSTRENEN

Délégation Départementale des Côtes d'Armor
Département Santé-environnement

Saint Brieuc, le 16 décembre 2025

SMKBA - ROSTRENEN

(0091)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	vendredi 05 décembre 2025 à 11h38			
Installation	UDI	000622	ROSTRENEN PAR CAPTAGE+KU	par :	LABOCEA - MIGUEL REBOURS			
Point de surveillance	P	0000001084T	BOURG	Type visite :	D1			
Localisation exacte	SANITAIRES PUBLICS RUE DE LA MARNE				Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS			
Désinfection	Flambage							
Mesures in situ :					Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)	
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)					0 qualitatif			
Couleur (qualitatif)					0 qualitatif			
Odeur (qualitatif)					0 qualitatif			
Saveur (qualitatif)					0 qualitatif			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de l'eau					9,4 °C			25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH					8,3 unité pH		6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION								
Chlore combiné					0,21 mg(Cl2)/L			
Chlore libre					0,53 mg(Cl2)/L			
Chlore total					0,74 mg(Cl2)/L			

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : D1 (Code SISE : 00240240)	Dossier : 251203149345011	Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)
			inférieure supérieure	inférieure supérieure
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration				
Turbidité néphéломétrique NFU				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Carbonates				
Hydrogénocarbonates				
pH				
Titre alcalimétrique				
Titre alcalimétrique complet				
Titre hydrotométrique				
FER ET MANGANESE				
Fer total				
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C				
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.				
12 rue de Paimpont - CS 82152 22025 SAINT-BRIEUC				
Standard Santé Environnement : 02 90 08 80 00				
www.ars.bretagne.sante.fr				

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l

7,5 µg/L

200,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)

<0,04 mg/L

0,10

Nitrates/50 + Nitrites/3

0,14 mg/L

Nitrates (en NO3)

7,1 mg/L

1,00

Nitrites (en NO2)

<0,01 mg/L

50,00

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

0 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

0 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

0 n/(100mL)

0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml

0 n/(100mL)

0

Coliformes thermotolérants/100ml-MS

0 n/(100mL)

0

Entérocoques /100ml-MS

0 n/(100mL)

0

Escherichia coli /100ml - MF

0 n/(100mL)

0

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Turbidité : les valeurs inférieures à 0,3 sont données à titre indicatif

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00242624)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les valeurs de chlore mesurées lors de ce contrôle sont élevées. Ceci peut occasionner une gêne importante pour les usagers (objectif souhaitable : 0,1 mg/l de chlore libre en tout point de la distribution).