RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

Agence Régionale de Santé Bretagne

# RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

## KERGRIST-MOELOU

**Délégation Départementale des Côtes d'Armor**
**Département Santé-environnement**

Saint Brieuc, le 21 octobre 2026

## SMKBA - CENTRE BRETAGNE

**(0093)**

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | 02200246877 | |
| **Installation** | UDI | 000665 | KERGRIST MOELOU ZONE SUD |
| **Point de surveillance** | P | 0000001138T | VILLAGE DE SAINT LUBIN |
| **Localisation exacte** | CIMETIERE | | |
| **Désinfection** | Flambage | | |

**Prélevé le :** vendredi 18 septembre 2026 à 09h22
**par :** LABOCEA - MIGUEL REBOURS
**Type visite :** AA
**Motif :** CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

| Mesures in situ : | Résultats | Limites de qualité (1) inférieure | Limites de qualité (1) supérieure | Références de qualité (2) inférieure | Références de qualité (2) supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 qualitatif | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 qualitatif | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 qualitatif | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 qualitatif | | | | |
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | |
| Température de l'eau | 17 °C | | | | 25,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |
| pH | 8,1 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | |
| Chlore combiné | 0,07 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore libre | <0,05 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,07 mg(Cl2)/L | | | | |

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

*(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)*

Type d'analyse : A (Code SISE : 00244490) Dossier : 260916111446011

| | Résultats | Limites de qualité (1) inférieure | Limites de qualité (1) supérieure | Références de qualité (2) inférieure | Références de qualité (2) supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | | | | 15,00 |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,15 NFU | | | | 2,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |
| pH | 7,9 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| Titre alcalimétrique complet | 5,4 °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 7,7 °f | | | | |
| ***FER ET MANGANESE*** | | | | | |
| Fer total | 3,1 µg/L | | | | 200,00 |
| ***MINERALISATION*** | | | | | |
| Chlorures | 19 mg/L | | | | 250,00 |
| Conductivité à 25°C | 245 µS/cm | | | 200,00 | 1100,00 |
| Sulfates | 36 mg/L | | | | 250,00 |
| ***OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.*** | | | | | |
| Aluminium total µg/l | 67 µg/L | | | | 200,00 |

Type d'analyse : A (Code SISE : 00244490) Dossier : 260916111446011

| | Résultats | | Limites de qualité (1) inférieure | Limites de qualité (1) supérieure | Références de qualité (2) inférieure | Références de qualité (2) supérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES*** | | | | | | |
| Carbone organique total | 2 | mg(C)/L | | | | 2,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,04 | mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0 | mg/L | | 1,00 | | |
| Nitrates (en NO3) | <0,5 | mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | | 0,50 | | |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 5 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | | | 0 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | n/(100mL | | | | 0 |
| Coliformes thermotolérants/100ml-MS | 0 | n/(100mL | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL | | 0 | | |

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.
(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Turbidité : les valeurs inférieures à 0.3 sont données à titre indicat if-Résultats de pH sous réserves car le délai de mise en analyses préc onisé dans la norme a été dépassé.

## CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement 00246877)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour Il convient de signaler la valeur de COT égale à la référence de**

12 rue de Paimpont - CS 82152 22025 SAINT-BRIEUC
Standard Santé Environnement : 02 90 08 80 00
www.ars.bretagne.sante.fr